

COMMUNE : **OUNANS**

PLAGE : **LA LOUE AU PONT D'OUNANS**

Contrôle réalisé le : **28 août 2023 à 09h35**

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	<b>15,0</b>	Huiles minérales :	<b>absence</b>
Météo du jour :	<b>nuageux</b>	Odeur de phénol :	<b>absence</b>
Fréquentation :	<b>nulle</b>	Substances tensio-actives :	<b>absence</b>
Température de l'eau (°C) :	<b>20,8</b>	Transparence * (mètres) :	<b>1</b>

(\* Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	<b>61</b>
Streptocoques fécaux (EI) :	<b>310</b>

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1800
EI	100	660

## Interprétation globale du prélèvement

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA Baignade**

**AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA**

**WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT**

**AQUA DI MEDIA QUALITA**

**AGUA DE MEDIA QUALIDADE**

**AVERAGE-QUALITY WATER**

**WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT**

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade (par le responsable)**